

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комитета по  
образованию администрации МО  
город Ефремов  
Пушкарёва Лидия Дмитриевна

«15» июня 2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание МКОУ «ЕФМЛ»
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, город Ефремов, улица Комсомольская, дом 75
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1587,5 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1972 год, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ефремовский физико-математический лицей». МКОУ «ЕФМЛ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, дом 75
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация муниципального образования город Ефремов (Муниципальное образование город Ефремов)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301840 Тульская область, г. Ефремов, улица Свердлова, д.43 тел: 8(48741) 6-25-32

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 
- 2.2 Виды оказываемых услуг: среднее (полное) общее образование, дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалидов среди обучающихся нет.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 140 обучающихся

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 2, до остановки «ЕФМЛ»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (участок между главной дорогой и центральным входом в здание)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, О, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О, У, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, О, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, О, У)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8	<b>Все зоны и участки</b>	ТР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ после 2020 года

в рамках исполнения программы финансирования учреждения  
(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-И (Г, У, О)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДЧ-И (Г, С, О, К)**

##### 4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства),  
проведение технической экспертизы; разработка проектно-сметной документации

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 07.10.2013 г.  
[www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» июня 2018 года

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «15» июня 2018 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «15» июня 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКОУ «ЕФМЛ»  
\_\_\_\_\_ В.А. Валентьева  
«15» июня 2018 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание МКОУ «ЕФМЛ»
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, город Ефремов, улица Комсомольская, дом 75
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1587,5 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1972 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального \_\_\_-\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ефремовский физико-математический лицей»», МКОУ «ЕФМЛ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, дом 75
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация: администрация муниципального образования город Ефремов (Муниципальное образование город Ефремов)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301840 Тульская область, г. Ефремов, улица Свердлова, д.43 тел: 8(48741) 6-25-32

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
- 
- 2.2 Виды оказываемых услуг среднее (полное) общее образование, дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалидов среди обучающихся нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 2, до остановки «ЕФМЛ»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (участок между главной дорогой и центральным входом в здание)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- \* - указывается один из вариантов:
- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	<b>Все зоны и участки</b>	ТР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_

**В.А. Валентьева, Директор МКОУ «ЕФМЛ» телефон (8-48-741) 6-55-58**  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комитета по  
образованию администрации  
МО город Ефремов  
Пушкарева Лидия Дмитриевна  
«15» июня 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_\_**

Ефремовский район

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«15» июня 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание МКОУ «ЕФМЛ»  
1.2. Адрес объекта: Тульская область, город Ефремов, улица Комсомольская, дом 75  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1587,5 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв.м  
1.4. Год постройки здания 1972 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ефремовский физико-математический лицей», МКОУ «ЕФМЛ»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, дом 75

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: образовательная деятельность

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 2, до остановки «ЕФМЛ»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (участок между главной дорогой и центральным входом в здание)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, О, У)	1,2,3	1,2,3,4,5, 24
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У)	4,5,6,7	6,9,25
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У)	5,8,9,10, 11	7,8,9,10, 11,18, 20
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, К, О, У)	12	16,17, 21
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, О, У)	13,14	14,15, 19,22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, О, У)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, О, У)	15,16	5

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, О, У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	<b>Все зоны и участки</b>	ТР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ после 2020 г

в рамках исполнения \_\_\_\_\_ исполнения программы финансирования учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_ ДП-И (Г, У, О)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И (Г, С, О, К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 1 л.
3. Путей движения в здании	на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 27 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) план территории, схема движения к объекту	на 1 л.

Руководитель рабочей группы:

Пушкарёва Л.Д. – председатель комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов;

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Кузнецов В.Н. – заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов;

(Подпись)

Ишанова О.В. – главный специалист комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов;

(Подпись)

в том числе представители общественных организаций инвалидов:

Абросимова Р.И. – председатель Ефремовской районной организации Тульской региональной организации Всероссийское общество инвалидов (по согласованию);

(Подпись)

Ильичева М.Л. – председатель местной организации Всероссийского общества слепых (по согласованию);

(Подпись)

Пономарёва Н.Т. - председатель местной организации Всероссийского общества глухих (по согласованию);

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

Валентьева В.А - директор МКОУ «ЕФМЛ»;

(Подпись)

Кочубей Ю.Р. - заместитель директора МКОУ «ЕФМЛ» по хозяйственной части

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «15» июня 2018 г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ефремовский физико-математический лицей», Тульская область, город Ефремов, улица Комсомольская, дом 75

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	5	Ворота распашные шириной 4 м; отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН;	Все	Приобретение и установка информационной поддержки	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2,7	1,2, 3, 24, 25	Отсутствие тактильные средства на покрытии пешеходных путей;	С	Приобретение и установка тактильных средств;	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет		24	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информационной поддержки на всём пути движения МГН, нет мест отдыха на участке	Все	Приобретение и размещение информационно й поддержки на всех путях движения МГН, оборудование мест отдыха .	Индивидуальное решение с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	<b>ДЧ-И (Г, О, У)</b>	1,2,3,6,7	1,2,3,5, 24,25	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

]

-

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ефремовский физико-математический лицей», Тульская область, город Ефремов, улица Комсомольская, дом 75  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	3,4	Возвышение над дорожным покрытием	К, С	Создание наклонного въезда на площадку	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		6	Отсутствие противоударной полосы, отсутствие информирующих, дублирующих рельефных знаков	К,О,С	Замена дверных полотен, установка дублирующих рельефных знаков.	ТР
2.5	Тамбур	есть	5	9	Покрытие пола при намокании скользит.	все	Замена полового покрытия	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Возвышение над дорожным покрытием, отсутствие противоударной полосы, отсутствие информирующих, дублирующих рельефных знаков, покрытие пола при намокании скользит.	Все	Создание наклонного въезда на площадку, замена дверных полотен, установка дублирующих рельефных знаков, замена полового покрытия	ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, О, У)	4,5	3,4,6,9	ТР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

]

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ефремовский физико-математический лицей»», Тульская область, город Ефремов, улица Комсомольская, дом

75

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	8,9	10, 18	Отсутствуют речевые информаторы и маяки, экраны и текстовые табло, тактильные схемы и аудиовизуальные справочные материалы, Скользкое половое покрытие.	Г,С.	Приобретение пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстового табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильной схемы. Замена скользкого полового покрытия на нескользящее.	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	10	7,8, 9	Отсутствие пандуса, контрастной маркировки крайних ступеней, отсутствие рельефных обозначений этажей, отсутствие поручней.	О,С,К	Приобретение и установка пандусов, поручней и рельефных обозначений этажей.	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие	К	Приобретение и установка пандусов.	Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	11		Отсутствует тактильная информация	С	Приобретение и монтаж тактильной информации	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выключатели установлены на высоте более 0,8 м	Все	Установить выключатели на высоте не более 0,8 м	ТР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<b>ДЧ-И (Г,О, У)</b>	8,9,10,11	7,8,9,10,18	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ефремовский физико-математический лицей»», Тульская область, город Ефремов, улица Комсомольская, дом 75  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	12	16, 17, 21	Отсутствие тактильной информации, нет крючков для костылей	О,С	Приобретение тактильной информации, крючков для костылей.	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	н
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Выключатели установлены на высоте более 0,8 м	все	Установить выключатели на высоте не более 0,8 м, установка крючков для костылей	ТР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И (К, Г, О, У)</b>	12	16,17,21	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ефремовский физико-математический лицей», Тульская область, город Ефремов, улица Комсомольская, дом 75  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	13	14, 15, 19, 22	Ширина дверного проема менее 0,9 м.; Отсутствуют: тактильная маркировка санузла; опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения; крючки для костылей; связь с диспетчером, аварийное освещение	К,О,С	Приобретение и установка тактильной маркировки санузла; опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений; крючков для костылей; системы связи с диспетчером, аварийного освещения	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	14	18	Отсутствие индивидуальных шкафов	Все	Приобретение и установка индивидуальных шкафов	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина дверного проема менее 0,9 м.; Отсутствуют: тактильная маркировка санузла; опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения; крючки для костылей; связь с диспетчером, аварийное освещение. Выключатели и розетки на высоте более 0.8м.	Все	Расширение дверного проема; Приобретение и установка тактильной маркировки санузла; опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений; крючков для	Индивидуальное решение с ТСР

							костылей; системы связи с диспетчером, аварийного освещения. Установка выключателей и розеток на высоте не более 0.8м.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (Г, О, У)</b>	13,14	14,15,18, 19,22	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ефремовский физико-математический лицей», Тульская область, город Ефремов, улица Комсомольская, дом 75  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	да			Отсутствие световой системы оповещения о пожаре	Г	Установка средств визуального информирования	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	да			-	Все	Установка средств акустического информирования	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют средства тактильного информирования	С	Установка средств тактильного информирования	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют средства информирования		Установка средств информирования	Индивидуальное решение с ТСР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, Г, У)			Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания